

ガス種の異なる器具を使用して異常燃焼

事故の概要

【事例】

ガスこんろを使用中にガスこんろ及びその周辺を焼損する火災が発生した。

事故の原因

【事例】

使用者がガスこんろを設置した際に、都市ガス用のガスこんろをLPガスを供給してしまったため、異常燃焼が生じて、ガスこんろの周辺にあった可燃物に引火して、火災に至ったものです。

都市ガス用のガスこんろに都市ガスとLPガスを供給



都市ガスとLPガスを供給して燃焼状態を比較



| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| 器具名 : □□□ | |  JIA認証 |
| 型式 12A ○○○kW | 都市ガス用 13A ○○○kW | |
| 製造年月および製造番号 | |  PS TG |
| 事業者名 | | |

ガスの種類の表示例



事故防止のために

- ◆ガスこんろには都市ガス用とLPガス用があります。ガスの種類が一致していないと不完全燃焼によって一酸化炭素中毒になったり、異常燃焼で大きくなった炎でやけどを負ったり、器具が故障したりするおそれがあります。
- ◆ガスこんろを設置する際には必ずガスの種類を確認し、使用しているガスの種類に合った器具を使用してください。

